



Mã số: 250915/3126:1/QTMT/REC

Tp. HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

- Đơn vị yêu cầu: **CÔNG TY TNHH SAIGON CO-OP FAIRPRICE**
- Địa điểm lấy mẫu: **SIÊU THỊ THỦ ĐỨC CO-OP XTRA**
- Địa chỉ: 934 Quốc lộ 1A, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên mẫu: Nước thải. Số lượng: 01 mẫu.

STT	MÃ SỐ MẪU	KÝ HIỆU/VỊ TRÍ LẤY MẪU
1	NT4.250915	0915/NT/U-COM-LT/1: Đầu vào HTXL nước thải (Tọa độ: X = 1202120; Y = 611961)

5. Ngày lấy mẫu: 15/09/2025

6. Kết quả thử nghiệm:

STT	THÔNG SỐ/ ĐƠN VỊ		PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	QCVN 14:2008/BTNMT Cột B
				NT4.250915	
1	pH ^{(a)(b)}	--	TCVN 6492:2011	6,88	5 - 9
2	BOD ₅ ^(a)	mg/L	SMEWW 5210B:2023	517	50
3	TSS ^(a)	mg/L	TCVN 6625:2000	168	100
4	COD ^(a)	mg/L	SMEWW 5220C:2023	838	--
5	Dầu mỡ ĐTV ^(a)	mg/L	SMEWW 5520.B&F:2023	12,4	20
6	TDS ^{(a)(b)}	mg/L	PPNB01/HDHT/REC	242	1.000
7	S ²⁻ ^(a)	mg/L	SMEWW 4500-S ²⁻ .B&D:2023	0,35	4
8	P_PO ₄ ³⁻ ^(a)	mg/L	SMEWW 4500-PO ₄ ³⁻ .E:2023	0,30	10
9	N_NO ₃ ⁻ ^(a)	mg/L	SMEWW 4500-NO ₃ ⁻ .E:2023	0,71	50
10	N_NH ₄ ⁺ ^(a)	mg/L	SMEWW 4500-NH ₃ .B&F:2023	1,04	10
11	Chất hoạt động bề mặt ^(a)	mg/L	SMEWW 5540.B&C:2023	0,66	10
12	Coliform ^(c)	MPN/ 100mL	SMEWW 9221B:2023	11x10 ³	5.000

Ghi chú: Cán bộ QC: Dương Hoàng Thanh Thảo

P. Phòng thí nghiệm

Dương Hoàng Thanh Thảo



KT. Giám đốc

Tạ Công Uẩn

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm NC & TV Môi trường (REC).
- Dấu (a): Chỉ tiêu được Vimcerts công nhận; Dấu (b): Chỉ tiêu thực hiện tại hiện trường; Dấu (c): Chỉ tiêu do NTP – Vimcert 292 thực hiện
- Kết quả chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm



Mã số: 250915/3127:1/QTMT/REC

Tp. HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

- Đơn vị yêu cầu: **CÔNG TY TNHH SAIGON CO-OP FAIRPRICE**
- Địa điểm lấy mẫu: **SIÊU THỊ THỦ ĐỨC CO-OP XTRA**
- Địa chỉ: 934 Quốc lộ 1A, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên mẫu: Nước thải. Số lượng: 01 mẫu.

STT	MÃ SỐ MẪU	KÝ HIỆU/VỊ TRÍ LẤY MẪU
1	NT5.250915	0915/NT/U-COM-LT/2: Sau HTXL nước thải (Tọa độ: X = 1202117; Y = 611940)

5. Ngày lấy mẫu: 15/09/2025

6. Kết quả thử nghiệm:

STT	THÔNG SỐ/ ĐƠN VỊ		PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	QCVN 14:2008/BTNMT Cột B
				NT5.250915	
1	pH ^{(a)(b)}	--	TCVN 6492:2011	6,91	5 - 9
2	BOD ₅ ^(a)	mg/L	SMEWW 5210B:2023	9	50
3	TSS ^(a)	mg/L	TCVN 6625:2000	19,7	100
4	COD ^(a)	mg/L	SMEWW 5220C:2023	19	--
5	Dầu mỡ ĐTV ^(a)	mg/L	SMEWW 5520.B&F:2023	< 3	20
6	TDS ^{(a)(b)}	mg/L	PPNB01/HDHT/REC	251	1.000
7	S ²⁻ ^(a)	mg/L	SMEWW 4500-S ²⁻ .B&D:2023	KPH (MDL=0,05)	4
8	P_PO ₄ ³⁻ ^(a)	mg/L	SMEWW 4500-PO ₄ ³⁻ .E:2023	3,20	10
9	N_NO ₃ ⁻ ^(a)	mg/L	SMEWW 4500-NO ₃ ⁻ .E:2023	18,1	50
10	N_NH ₄ ⁺ ^(a)	mg/L	SMEWW 4500-NH ₃ .B&F:2023	0,44	10
11	Chất hoạt động bề mặt ^(a)	mg/L	SMEWW 5540.B&C:2023	KPH (MDL=0,06)	10
12	Coliform ^(c)	MPN/100mL	SMEWW 9221B:2023	400	5.000

Ghi chú: Cán bộ QC: Dương Hoàng Thanh Thảo

P. Phòng thí nghiệm

Dương Hoàng Thanh Thảo



KT. Giám đốc

Tạ Công Uẩn

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm NC & TV Môi trường (REC).
- Dấu (a): Chỉ tiêu được Vincerts công nhận; Dấu (b): Chỉ tiêu thực hiện tại hiện trường; Dấu (c): Chỉ tiêu do NTP – Vincert 292 thực hiện
- Kết quả chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm



Mã số: 250923/3283:1/QTMT/REC

Tp. HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

- Đơn vị yêu cầu: **CÔNG TY TNHH SAIGON CO-OP FAIRPRICE**
- Địa điểm lấy mẫu: **SIÊU THỊ THỦ ĐỨC CO-OP XTRA**
- Địa chỉ: 934 Quốc lộ 1A, phường Linh Xuân, TP.Hồ Chí Minh
- Tên mẫu: Khí thải. Số lượng: 01 mẫu.

STT	MÃ SỐ MẪU	KÝ HIỆU/VỊ TRÍ LẤY MẪU
1	KT4.250923	0923/KT/U-COM-LT/1: Ống khói máy phát điện (Tọa độ: X = 1202064; Y = 611924)

5. Ngày lấy mẫu: 23/09/2025

6. Kết quả thử nghiệm:

STT	THÔNG SỐ/ĐƠN VỊ		PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B)
				KT4.250923	
1	Bụi (a)	mg/Nm ³	US EPA Method 5	< 15	200
2	SO ₂ (a)(b)	mg/Nm ³	HDKT – 01	< 2,62	500
3	NO _x (a)(b)	mg/Nm ³		385	850
4	CO (a)(b)	mg/Nm ³		486	1000

Ghi chú: Cán bộ QC: Dương Hoàng Thanh Thảo

P. Phòng thí nghiệm

Dương Hoàng Thanh Thảo

KT. Giám đốc

Tạ Công Uẩn

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm NC & TV Môi trường (REC).
- Dấu (a): Chỉ tiêu được Vincerts công nhận; Dấu (b): Chỉ tiêu thực hiện tại hiện trường.
- Kết quả chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm

